

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu\_mchs\_grozny@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району**

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (928) 944-01-06, E-mail: ond\_8@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 117/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №1 С.АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»(ДЕТСКИЙ САД №1)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Музаев У.Б.* Отделение надзорной деятельности и № 117  
профилактической работы по Грознен-  
скому району  
(наименование органа ГПН)

от « 25 » октября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 29 » октября 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 1 » ноября 2018 г.

проведена проверка

*Инспектором ОНД и ПР по Грозненскому району лейтенантом вн.сл. Галаевым Алауди Альвиевичем*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-*  
*СКИЙ САД №1 С.АЛХАН-КАЛА ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»(ДЕТСКИЙ*  
*САД №1) , с.Алхан-Кала, ул. Ленина 21*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок устр-	Отметка
---	--------------------------	----------------------	------------	---------



Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю (иным уполномоченным должностным лицом) организации утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	22.03.2019	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	22.03.2019	
3	На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 7	22.03.2019	
4	Руководителю организации обеспечить дополнительный эвакуационный выход с второго этажа	Правила противопожарного режима в РФ : п. 25	22.03.2019	
5	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	22.03.2019	
6	Руководителю организации обеспечить на территории детского сада противопожарным водоснабжением (пожарный водоем) объемом не менее 54 куб.м.	СНиП 2.04.02-84*	22.03.2019	
7	На объекте защиты руководителю организации обеспечить наличие (исправность) огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	22.03.2019	
8	На объекте защиты пожарные щиты доукомплектовать немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно прило-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 482	22.03.2019	



	жению № 6 настоящих правил.			
--	-----------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марта 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Галаев Алауди Альвиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«5» ноября 2018г.

М.Л.П.\*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*Абдулазиева С.М.*  
(подпись)

Заведующая МБДОУ №1 Абдулазиева С.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«      » ноября 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.